



INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

04-894 Warszawa, ul. Szachowa 1



CERTYFIKAT INSTYTUTU ŁĄCZNOŚCI

Numer Certyfikatu: 036/L3/B/2004

Laboratorium badawcze: Laboratorium Badań Urządzeń Zasilających L3

Nazwa i typ urządzenia: Baterie akumulatorów VRLA - AGM serii HZB.

Charakterystyka urządzenia: Baterie akumulatorów VRLA - AGM serii HZB o znamionowym napięciu 2V i znamionowych pojemnościach (10h) 50Ah+3850Ah.

Producent /dostawca urządzenia: Haze Battery Company Ltd
Electronic Power And Market Sp. z o.o.

Zamawiający badania: Electronic Power And Market Sp. z o.o.

KIEROWNIK
LABORATORIUM
tel. +48 22 5128 325
fax. +48 22 5128 146
e-mail: lab_bad@itl.waw.pl

L1 Laboratorium Badań
Radiokomunikacyjnych
tel. +48 22 5128 358

L2 Laboratorium Badań
Urządzeń
Telekomunikacyjnych
tel. +48 22 5128 155

L3 Laboratorium Badań
Urządzeń Zasilających
tel. +48 22 5128 113
e-mail: LaboratoriumL3@itl.waw.pl

L4 Laboratorium Badań
Telekomunikacyjnych
Urządzeń Końcowych
tel. +48 22 5128 323

L5 Laboratorium Badań
Teletransmisyjnych
tel. +48 22 528 123

L6 Laboratorium Badań
Technoklimatycznych
tel. +48 22 5128 123

L7 Laboratorium Badań
Światłowodów i
Urządzeń
Światłowodowych
tel. +48 22 5128 615

Biuro Obsługi Klienta
tel. +48 22 5128 334
fax. +48 22 5128 435

Na podstawie przeprowadzonych badań (Sprawozdanie nr 25/B/L3) stwierdza się, że ww. baterie akumulatorów spełniają wymagania zawarte w PN-EN-60896-2 i pod względem parametrów technicznych spełniają wymagania stawiane tego rodzaju urządzeniom.

Kierownik Laboratorium Badań
Urządzeń Zasilających Łączności

inż. Jan Komorowski

Pełnomocnik Dyrektora
Instytutu Łączności
ds. badań i certyfikacji

mgr inż. Adam Borowski

Warszawa, dnia 05.08.2004r.